



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.05.510.Д.000202.01.08

от 17.01.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Арматура промышленная трубопроводная (перечень - см. приложение).

изготовленная в соответствии  
с Техническими характеристиками

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами". СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

Организация-изготовитель

АВК Интернэшнл А/С, Сведесковия 40, Бизонвей 3, ДК-8464, Гальтен (AVK International A/S, Smedeskovvej 40, Bizonvej 3, DK-8464, Galten), Дания

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

АВК Интернэшнл А/С, Сведесковия 40, Бизонвей 3, ДК-8464, Гальтен (AVK International A/S, Smedeskovvej 40, Bizonvej 3, DK-8464, Galten), Дания

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследования, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ФГУН НПЦ ЧСГЭ Роспотребнадзора № 700 от 20.12.06г. Сертификат качества Окружного института гигиены (ИУ), область Рур, ФРГ. Акт Гидро-Технологического Центра (TZW) г. Карлсруе, ФРГ. Сертификат ISO 9001:2000 № 1998-ABG-AQ-05030 от 21.02.2006 г.



№ 043557

127994, Москва, Вадковский пер., 18/20

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

### Вещества, показатели (факторы)

Материалы арматуры (чугун ковкий GGG-50 с эпоксидным покрытием RESICOAT R4; сталь нержавеющая по DIN x20Cr13; сталь ST 37; бронза LG2; латунь CZ 132; уплотнения из резин EPDM, NBR, SBR), контактирующие с водой, разрешены для использования в продовольственном машиностроении.

Cu  
Zn  
Fe  
Cr (III)  
Cr (VI)  
Ni  
Mn  
Al  
формальдегид  
стирол  
бутадиен  
ацетальдегид

Миграция эпихлоргидрина, дифенилпропана, фенола не обнаружена.

### Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

ПДК в питьевой, воде, мг/л	ПДК хоз-пит. и культ-быт. водопользов., мг/л
1,00 (ДКМ)	1,00
1,00 (ДКМ)	1,00
0,30 (ДКМ)	0,30
0,50	0,50
-	0,05
0,10 (ДКМ)	0,02
0,10 (ДКМ)	0,10
0,50 (ДКМ)	0,20
0,10 (ДКМ)	0,05
0,01 (ДКМ)	0,02
0,05	0,05
-	0,20

### Область применения:

на предприятиях пищевой промышленности на стадии водоподготовки, в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

### Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями изготовителя на русском языке.

### Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции наименование предприятия-изготовителя, страна происхождения, дата изготовления, условия безопасного транспортирования и хранения.

Заключение действительно до 16.01.2013 г.

Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека



Л.П. Гульченко  
(Ф. И. О. /подпись) М. П.

Бланк N 043557



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.99.05.510.Д.000202.01.08 от 17.01.2008 г.

Арматура промышленная трубопроводная.

1. Фланцы чугунные, стальные AVK, модели 05, 52, 78, 248, 260, 265, 603, 623, 624
2. Муфты чугунные, стальные AVK, модели серий 201, 258, 259, 265, 601, 602, 621, 711.
3. Хомуты и фасонные части чугунные, стальные AVK, модели 10, 253, 257, 712, 729, 730, 731.
4. Задвижки чугунные, стальные AVK, модели 01, 02, 03, 04, 05, 08, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 50, 51, 52Т, 54, 55, 70, 78, 80, 310, 702, 715, 727 с комплектующими.
5. Затворы дроссельные (поворотные дисковые) чугунные, стальные AVK, модели 75, 76, 756 с комплектующими.
6. Обратные и воздушные клапаны чугунные, стальные AVK, модели 41, 53, 701 с комплектующими.
7. Водоразборные колонки чугунные, стальные AVK, модель 78 с комплектующими.



Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека

