



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.01.16.493.П.103704.12.08** от **12.12.2008**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Гидранты чугунные подвешные серии 35, высотой от 500 мм. до 3500 мм.

изготовленная в соответствии
Сертификат системы качества ИСО № **1998-ABG-AQ-05030**

СООТВЕТСТВУЕТ (не соответствует) санитарным правилам
(женужно зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
ГН 2.1.5.1315-03 «(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Организация-изготовитель
"AVK International A/S" * Дания
(**"АВК Интернейшнл А/С"**)
Адрес: **Smedeskovvej 40, 8264 Galten, Denmark.**

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"AVK International A/S" Дания
(**"АВК Интернейшнл А/С"**)
Адрес: **Smedeskovvej 40, 8264 Galten, Denmark.**

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследование, другие рассмотренные документы):
Протокол испытаний № **14488** от **05.12.2008** г. ФГУ МО Р# **842** ИИЦ
ГОССАНЭПИДНАДЗОРА РСН, аттестат аккредитации ГСЭН. RU. ДОА.2/03.
Экспертное заключение № **107503** от **12.12.2008** г. ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в г. Москве».
*) Производственный филиал: **"AVK Mittelman Armaturen GmbH" ("АВК
Миттелманн Арматурен ГмбХ")**, Германия, **Schillerstrasse 50, D-42489
Wulfrath, Germany.**

№ **2357039**



ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Запах балл не более	2
Железо мг/л	0,3
Никель мг/л	0,02
Хром мг/л	0,05
Медь мг/л	1,0
Токсичность %	70-120

Область применения:
Хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:
Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до

12.12.2013 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ФИЛАТОВ И. Н.